



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Številka: KV 180 M x M

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:

Krogelni ventili M x M:
KV180 ÷ KV187, KV 180M ÷ KV 185M

3. Predvidena uporaba:

Krogelni ventil se uporablja kot zaporna armatura (zaprto, odprto) v vodovodnih instalacijah, ogrevalnih sistemih in industrijskih napeljavah.

4. Certifikacijski organ Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora skladno s standardom EN 1074-1:2000.

Številka izdanega certifikata : S 43488/26, veljavnost do 17.7.2019

5. Definirane lastnosti

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična. specifikacija
ohišje	CW617N	EN 12164:2016
krogla	CW617N	EN 12165:2016
vreteno	CW614N	
Maksimalni tlak	<u>od 0 do 63 bar (po katalogu)</u>	
Maksimalna temperatura	<u>od -30°C do +150°C</u>	

6. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 8.11.2018



Razvojna služba
Valentin Kodrič