



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Številka: KV102MOT

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:

Krogelni ventil z motornim pogonom:
KV102MOT 2M – 107MOT 2M

3. Predvidena uporaba:

Krogelni ventil se uporablja kot zaporna armatura (zaprto, odprto) v vodovodnih
Instalacijah in ogrevalnih sistemih , hladna in vroča voda z max 50% količine glikola.

4. Certifikacijski organ Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora skladno s standardom EN 1074:2000.

Številka izdanega certifikata : S 43488/37 , veljavnost do 17.7.2019

5. Definirane lastnosti

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
ohišje krogla vreteno	CW602N CW617N CW614N	SIST EN 12420:2014 SIST EN 12165:2016 SIST EN 12164:2016 EN ISO 5211:2017
Maksimalni tlak	<u>od 0 do 40 bar (po katalogu)</u>	
Delovna temperatura	<u>od -10°C do +110°C</u>	
Motorni pogon MP 2M MOT	<u>230V priklopna napetost ; zaščitni razred IP40</u>	

6. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 7.11.2018



Razvojna služba
Valentin Kodrič